

# 鄂州市发展和改革委员会文件

鄂州发改审批〔2023〕246号

## 关于新港路雨水提升泵站工程 可行性研究报告的批复

鄂州市政府投资工程管理中心：

你单位《关于审批〈新港路雨水提升泵站工程可行性研究报告〉的请示》（鄂州工管中心文〔2023〕35号）及《新港路雨水提升泵站工程可行性研究报告》等附件收悉。根据专家评审意见（鄂州工程咨询〔2023〕57号），经研究，现批复如下：

### 一、项目名称及代码：

项目名称：新港路雨水提升泵站工程

项目代码：2302-420704-04-01-704866

### 二、项目建设的必要性：

新港路雨水提升泵站工程是片区防洪排涝设施的完善及

新港路正常通车的保障,也是打造城市发展平台及改善投资环境和生活环境,实现城市可持续发展的需要。

三、项目建设地点: 本项目位于新港路道路沿线。

四、建设规模及内容: 新建 4 座雨水提升泵站,抽排规模分别为  $1.5\text{m}^3/\text{s}$ 、 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 、 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ 、 $1.8\text{m}^3/\text{s}$ 。并新建泵站进、出水管道及配套附属设施,详见下表:

| 名 称    | 位 置               | 规 模                                          |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1#雨水泵站 | 武九铁路(朱家垸段)与新港路相交处 | 雨水泵站设计流量 $1.5\text{m}^3/\text{s}$ , 扬程 13m   |
| 2#雨水泵站 | 吴楚大道与新港路相交处       | 雨水泵站设计流量 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ , 扬程 10m   |
| 3#雨水泵站 | 汉鄂高速与新港路相交处       | 雨水泵站设计流量 $1.2\text{m}^3/\text{s}$ , 扬程 10m   |
| 4#雨水泵站 | 武九铁路(泽林段)与新港路相交处  | 雨水泵站设计流量 $1.8\text{m}^3/\text{s}$ , 扬程 10.5m |

五、总投资及资金来源: 本项目建设总投资 8857.47 万元,其中工程费用 6104.28 万元,工程建设其他费用 1634.12 万元,工程预备费 619.07 万元,专项费 500.00 万元。资金来源为财政资金。

六、建设工期: 十个月。

接文后,请严格按照相关建设标准,组织编制工程初步设计报我委审批。

附：工程招标审批部门核准意见

鄂州市发展和改革委员会

2023年8月14日

行政审批专用章

---

抄送：市财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、统计局、公共资源交易中心

---

鄂州市发展和改革委员会

2023年8月14日印发

# 工程招标审批部门核准意见

建设单位: 鄂州市政府投资工程管理中心

项目名称: 新港路雨水提升泵站工程

|         | 招标范围     |          | 招标组织形式   |          | 招标方式     |          | 不采用<br>招标方式 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|         | 全部<br>招标 | 部分<br>招标 | 自行<br>招标 | 委托<br>招标 | 公开<br>招标 | 邀请<br>招标 |             |
| 勘 察     | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 设 计     | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 建 筑 工 程 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 安 装 工 程 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 监 理     | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 设 备     | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |
| 重 要 材 料 | ✓        |          |          | ✓        | ✓        |          |             |

审批部门核准意见:

同意。

请严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和相关  
部门规章，规范招标投标行为。

审批部门盖章

2023年8月14日

行政审批专用章